

**THÔNG BÁO**  
**KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU**  
**HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

Kính gửi: Trường THPT Thái Thuận

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ hồ sơ thiết kế được thẩm định tại Văn bản số 1492/SXD-QLXD ngày 14/6/2021;

Căn cứ Báo cáo số 27/BC-TT ngày 16/11/2021 của Trường THPT Thái Thuận về hoàn thành thi công công trình: Cải tạo, mở rộng phòng Hội đồng, mở rộng nhà để xe C3 của học sinh Trường THPT Thái Thuận, thành phố Bắc Giang;

Căn cứ kết quả kiểm tra đối với công trình ngày 02/12/2021.

Sở Xây dựng thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu của Trường THPT Thái Thuận để đưa vào sử dụng đối với công trình như sau:

**1. Thông tin về công trình**

a) Tên công trình: Cải tạo, mở rộng phòng Hội đồng, mở rộng nhà để xe C3 của học sinh Trường THPT Thái Thuận, thành phố Bắc Giang.

b) Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trường THPT Thái Thuận, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

c) Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.

d) Quy mô, nội dung xây dựng:

+ Phòng hội trường: Phá dỡ lớp trát cũ và trát lại bề mặt tường, trụ, cột, hành lang vị trí phòng hội trường bằng VXM M75 dày 15mm; tháo dỡ hệ thống cửa sổ, hoa sắt cửa và thay thế mới bằng cửa nhôm hệ Xingfa 55, kính dán an toàn dày 6,38mm, hoa sắt bằng sắt đặc vuông KT 12x12mm; tháo dỡ và thay mới hệ thống đường điện hiện trạng, thiết bị điện trong phòng; phá dỡ và lát lại nền nhà phòng hội trường bằng gạch ceramic KT 600x600mm; phá dỡ tường ngăn vị trí trục số 2 để mở rộng phòng hội trường; hoàn thiện quét sơn tại những vị trí đã được trát lại bằng sơn 3 nước, 1 nước lót 2 nước phủ.

+ Nhà để xe học sinh: Phá dỡ toàn bộ phần nhà xe tại vị trí khẩu độ 3,0m và làm mới lại 01 khoang với khẩu độ 6,0m vị trí tiếp giáp với khoang khẩu độ 6,0m hiện trạng, chiều dài 35,1m (từ trục 4 đến trục 13), bước cột cơ bản bám theo bước cột của khoang 6,0m hiện trạng. Kết cấu phần nhà xe mở rộng: Nền nhà đổ BTCT M200 đá 2x4cm dày 10cm, hệ cột đỡ vì kèo sử dụng cột thép tròn D76 chôn trực tiếp trong khối móng, vì kèo tam giác sử dụng thép góc V50x3mm, trên gác xà gồ thép hộp KT 30x30x1,4mm, hoàn thiện lợp tôn liên doanh dày 0,4mm.

## **2 Yêu cầu đối với chủ đầu tư**

- Lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định.
- Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế được duyệt.

Vậy, Sở Xây dựng yêu cầu Chủ đầu tư cùng nhà thầu có liên quan kiểm tra, rà soát các nội dung công việc đã thực hiện để công trình hoàn thành đảm bảo chất lượng; nghiệm thu thanh quyết toán và thực hiện bảo hành công trình theo quy định./.

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Sở Tài Chính;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, GD&QLCL<sub>Hải</sub>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Vũ Thông**