

Số: /TB-SXD

Bắc Giang, ngày tháng 11 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU**  
**HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

Kính gửi: Hạt Kiểm lâm huyện Lục Nam

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ hồ sơ thiết kế được thẩm định tại Văn bản số 3052/SXD-QLXD ngày 28/10/2021 của Sở Xây dựng;

Căn cứ Báo cáo số 34/BC-HKL ngày 26/10/2021 của Hạt Kiểm lâm huyện Lục Nam về việc hoàn thành thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa cổng, tường rào và nhà làm việc cấp 4 tại Văn phòng Hạt Kiểm lâm huyện Lục Nam.

Căn cứ kết quả kiểm tra đối với công trình ngày 08/11/2021.

Sở Xây dựng thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu của Hạt Kiểm lâm huyện Lục Nam để đưa vào sử dụng đối với công trình như sau:

**1. Thông tin về công trình**

a) Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa cổng, tường rào và nhà làm việc cấp 4 tại Văn phòng Hạt Kiểm lâm huyện Lục Nam.

b) Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Hạt Kiểm Lâm huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

c) Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV.

d) Quy mô và giải pháp thiết kế chủ yếu:

- Nhà làm việc: Tháo dỡ và thay thế mái tôn cũ bằng tôn liên doanh dày 0,4mm; thay mới hệ thống xà gồ, vì kèo đỡ mái; xây nâng tường và nâng chiều cao nhà thêm 30cm; phá dỡ toàn bộ lớp trát tường và cột cũ sau đó trát lại bằng vữa XM M75 dày 1,5cm; tháo dỡ và thay thế toàn bộ cửa đi, cửa sổ bằng cửa nhôm hệ Xinfaxin hoa sắt vuông kích thước 12x12mm; tháo dỡ trần nhựa và thay thế bằng trần tôn; thay thế mới hệ thống dây dẫn điện của nhà; mài lại granito bậc tam cấp trước nhà.

- Các hạng mục phụ trợ: Xây mới lại phần tường rào đã bị đổ; xây mới 01 cổng chính, khuôn cổng thép hộp KT 40x80x2mm, nan thép hộp KT 20x40x1,4mm, hoàn thiện sơn chống gỉ.

## **2. Yêu cầu đối với Chủ đầu tư**

- Tập hợp và lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định.
- Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế được phê duyệt.

Vậy, Sở Xây dựng yêu cầu Chủ đầu tư cùng các nhà thầu liên quan kiểm tra rà soát các công việc đã thực hiện để công trình đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng; nghiệm thu thanh quyết toán và thực hiện bảo hành công trình theo quy định./.

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Sở Tài Chính;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, GD&QLCLXD<sup>Thắng</sup>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Vũ Thông**